

PROCES VERBAL PRIVIND VERIFICAREA FIRULUI TRASOR

Nr-4

Prezentul proces verbal a fost incheiat azi data de ...18...02...2021 în Localitatea Giarmata, Adresa: : Largirea la benzi a sectorului km. 2+725(sens giratoriu)- Centura Timisoarei si Centura Timisoarei- Autostrada A1 ( km. 12+975 loc. Timisoara, jud. Timis, cu ocazia verificarii efectuate vizual a firului trasor montat pe conductele de polietilena aferente obiectului conducta de distributie / racord gaze naturale de presiune redusa, firul trasor este de  $\varnothing$  1,5 mm<sup>2</sup>. Km 10+465 Km 10+231

Verificarea s-a efectuat conform planului.....din proiect nr. 56CJTM/2020

S-a constatat ca nu exista intreruperi in continuitatea firului si se poate trece la receptionarea obiectivului.

Sunt prezenti urmatoarii:

- S.C. GAZ VEST RETELE S.R.L

INSTALATOR AUTORIZAT



BĂTRÎNUT DUMITRU

BĂTRÎNUT DUMITRU  
INSTALATOR AUTORIZAT  
GAZE NATURALE  
TIP EGD ; EGIU  
Legitimatie nr. 508160452 ; 408160549  
Perioada de valabilitate 23.08.2016-23.08.2021

- SC GAZ VEST ARAD SA

NUME DELEGAT GZV DIN LOCALITATE

COCIUBA FLORIN



Balica Sorin

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
LUNG TEofil  
DIRIGINTE DE LANTIER  
Aut. Nr. 00022313 / 00023653  
DOMENII/SUBDOMENII:  
8.1, 8.3, 8.2, 6.1, 9.4 \* 9.1, 9.2