

Unitatea executanta

S.C. GAZ VEST RETELE S.R.L.

Operator SD

S.C. GAZ VEST S.A. ARAD

DATA: 22.03.2021

PROCES VERBAL
PENTRU PROBA DE REZISTENTA

RELOCARE/ PROTEJARE CONDUCTE DE DISTRIBUTIE G.N. SI BRANSAMENTE

Nr. 12

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE / RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE

1.1 Adresa loc consum loc. **Largirea la 4 benzi a sectorului km. 2+725(sens giratoriu)- Centura Timisoarei si Centura Timisoarei- Autostrada A1 (km. 12+975), loc. Timisoara, jud. Timis**

Km 10+465
Km 10+230

2. DATE PRIVIND PROBA DE REZISTENTA

2.1. Valoarea presiunii de proba 4 (bar) conform NTPEE/2018

2.2. Fluid de proba utilizat AER

2.3. Temperatura fluidului de proba(°C)

2.4. Timp de mentinere la presiune de proba 60 minute

2.5. Temperatura mediului ambient in timpul probei(°C)

2.6. Proba a fost efectuata conform NTPEE/2018

3. REZULTATUL PROBEI

In timpul probei nu s-au constatat:

3.1. Deformatii plastice vizibile.

3.2. Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza sau in imbinarile sudate.

3.3. Pierderi de presiune la suprafetele de etansare.

4. CONCLUZII

Proba de REZISTENTA a fost corespunzatoare prevederilor din proiect si normelor in vigoare.



Operator SD

S.C. GAZ VEST S.A

NUME DELEGAT GZV DIN

LOCALITATE

COCIUBA/FLORIN

SEMNATURA

Executant

S.C GAZ VEST RETELE S.R.L


NUME INSTALATOR AUTORIZAT

BATRINUT DUMITRU

SEMNATURA



Balica Sorin



F-PL-ULIVDT-GZV-01-06

Ed1 Rev0