

Unitatea executanta  
**S.C. GAZ VEST RETELE S.R.L.**

Operator SD  
**S.C. GAZ VEST S.A. ARAD**

DATA: **23.03.2024**  
**Nr. 13**

**PROCES VERBAL  
PENTRU PROBA DE ETANSEITATE**

**RELOCARE/ PROTEJARE CONDUCTE DE DISTRIBUTIE G.N. SI BRANSAMENTE**

**1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
CONDUCTA DE DISTRIBUTIE /RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE**

1.1 Adresa loc consum loc. **Largirea la 4 benzi a sectorului km. 2+725(sens giratoriu)- Centura Timisoarei si Centura Timisoarei- Autostrada A1 ( km. 12+975), loc. Timisoara, jud. Timis**

**Km 10 + 465**  
**Km 10 + 230**

2. DATE PRIVIND PROBA DE **ETANSEITATE**

2.1. Valoarea presiunii de proba **2** (bar) conform **NTPEE/2018**

2.2. Fluid de proba utilizat **AER**

2.3. Temperatura fluidului de proba ..... (°C)

2.4. Timp de mentinere la presiune de proba **24** ore

2.5. Temperatura mediului ambient in timpul probei .....(°C)

2.6. Proba a fost efectuata conform **NTPEE/2018**

**3. REZULTATUL PROBEI**

In timpul probei nu s-au constatat:

3.1. Deformatii plastice vizibile.

3.2. Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza sau in imbinarile sudate.

3.3. Pierderi de presiune la suprafetele de etansare.

**4. CONCLUZII**

Proba de **ETANSEITATE** a fost corespunzatoare prevederilor din proiect si normelor in vigoare



Operator SD  
S.C. GAZ VEST S.A  
NUME DELEGAT GZV DIN  
LOCALITATE  
COCIUBA FLORIN

SEMNATURA

Executant  
SC GAZ VEST RETELE S.R.L.  
NUME INSTALATOR AUTORIZAT

BATRINUT DUMITRU

*Balcan Sorin*



SEMNATURA **BĂTRINUT DUMITRU**  
INSTALATOR AUTORIZAT  
GAZE NATURALE  
TIP EGD ; EGIU  
Legitimatie nr. 508160452 ; 408160549  
Peribada de valabilitate 23.08.2016-23.08.2021



F-PL-ULIVDT-GZV-01-07 Ed 1 Rev 0

ROMANIA - MURCI - I.S.C.  
**ION TEOPIL**  
DIRIGINTA DE SANTIER  
Aut. Nr. 0002375 \* 00023058  
DOMENII/SUDDOMENII:  
8.1, 8.3, 8.2, 6.1, 9.4 \* 9.1, 9.2