

de recepție tehnică conducte de distribuție a gazelor naturale/racorduri/instalații de protecție catodică
 Nr. 17 /

Astăzi, ziua 30, luna 03, anul 2021, comisia de recepție tehnică a conductei de distribuție a gazelor naturale/racordului/instalației de protecție catodică, executată pentru Relocare/protejare conducte de distribuție și bransamente gaze naturale presiune redusă și afectate de Modernizare DJ691: Largire la 4 benzi a sectorului Km 2+275(Sens giratoriu)- Centura Timisoara și Centura Timi Autostrada A1 (Km12+975), jud. Timis, pentru km 10+15+9+940 a constatat următoarele:

a) Documentația tehnică a fost întocmită de operatorul economic autorizat ANRE S.C. GAZ VEST REȚELE S.R.L. Autorizația ANI 18770/18.03.2019., tip autorizație EDSB

b) Executantul lucrărilor este operatorul economic autorizat ANRE BATRINUT DUMITRU, Autorizația ANRE nr. 508160452./23.08.2 autorizație EGD

c) Documentația tehnică necesară executării lucrării nr. 56CJTM/2020 a fost avizată de verificatorul de proiecte atestat ANRE Martin E. Simo legitimației V140400071 tip atestat VGD;A,B,C,D,E,F

d) Conducța este realizată cu următoarele materiale:

Diametru	Cantitate	Furnizor	Certificat calitate	Certificat conformitate
mm	m/buc.		nr. .../data	nr. .../data
Teavă PE 100 DN 200 SDR11	252,00			
Tub protecție	DH 300, OL L=25,00 m		VALROM	
Armătură închidere				
Cămin armături				
Răsuflători				
Capace GN		STRATEGIC HELMET		

- e) Teavă din OL - Îmbinările au fost efectuate manual, automat, prin sudură, prin procedeu și sunt întărite prin Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este conform Buletinului de examinare anexat nr., emis de laboratorul autorizat
- Teavă din polietilenă - Îmbinările s-au făcut prin procedeu **CAP LA CAP și ELECTROFUZIUNE**
 Tipul aparatului **NOWATECH**
- f) Conducța de distribuție a gazelor naturale/Racordul a fost încercată/încercat la presiune, cu aer, în prezența comisiei, după cum urmează:
 proba de rezistență la 4×10^5 Pa, timp de 60 min
 proba de etanșeitate la 2×10^5 Pa, timp de 24 ore
 Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus(ă) conducța de distribuție a gazelor naturale/racordul este **ADMIS**
- g) Teavă din OL - Conducța de distribuție a gazelor naturale/Racordul a fost izolată/izolat anticorosiv cu în straturi, armate și protecție mecanică din, conform Certificatului de calitate nr. emis de
- h) Executantul lucrărilor a prezentat
 Procesul-verbal de lucrări ascunse nr. /data
- Teavă din OL - Buletinul nr. /data de verificare a rezistenței de izolație a conductelor de distribuție a gazelor naturale/racordurilor după umplerea completă a șanțului cu pământ, emis de
- i) În vederea recepției tehnice, comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:
- j) Teavă din polietilenă - S-a verificat continuitatea firului trasor.

Concluzia: Pe baza documentelor prezentate și a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRI nr. 89/2018, și declară admisă recepția tehnică a acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ... exemplare, din care fiecare semnatar a reținut câte un exemplar.

	Denumirea/ Numele și prenumele	Nr. legitimației ANRE ... tip./Nr. aut. sudor	Semnătura
1. Executant Instalator autorizat Sudor PE	S.C. GAZ VEST REȚELE S.R.L. BATRINUT DUMITRU	EGD 508160452	
2. Proiectant	BUDUCA SORIN	903451,903452,903453	
3. Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcții (după caz)	RADU LILIANA	PGD 209200824	
4. Comisia de recepție tehnică desemnată de OSD Reprezentant al administrației publice locale (după caz)			
Beneficiar :Gaz Vest – Sef Sector	DIMA VALENTIN	EGD 512161117	
Diriginte de santier	LUNG TEOFIL	00022316/00023653	
Specialiști în domeniu – Delegat Gaz Vest din Localitate	COGIUBA FLORIN	EGD 512161121	

NOTĂ:- Sudorii PE și OL sunt autorizați de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.
 - Semnarea procesului-verbal reprezintă admiterea recepției obiectivului în vederea punerii în funcțiune

Loc pentru stampile F-PL-ULI/DT-GZV-01-08 Ed. Rev 1
 Aut. Nr. 00022316 * 00023653
 DOMENII/SUBDOMENII:



S.C. GAZ VEST S.A.
 Serviciul Exploatare
 Sector

BATRINUT DUMITRU
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP EGD ; EGIU
 Legitimație nr. 508160452 ; 408160549
 Perioada de valabilitate 23.08.2016-23.08.2021

Balica Sabin