

Unitatea executanta

Operator SD

S.C.GAZ VEST RETELE S.R.L.

S.C. GAZ VEST S.A. ARAD

DATA: 05/04/2021

PROCES VERBAL
PENTRU PROBA DE REZISTENTA

RELOCARE/ PROTEJARE CONDUCTE DE DISTRIBUTIE G.N. SI BRANSAMENTE

Nr. 18

1.DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE / RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE

1.1 Adresa loc consum loc. Largirea la 4 benzi a sectorului km. 2+725(sens giratoriu)- Centura Timisoarei si Centura Timisoarei- Autostrada A1 (km. 12+975), loc. Timisoara, jud. Timis, pozitia km 10+175 - km 9+940

2. DATE PRIVIND PROBA DE REZISTENTA

- 2.1. Valoarea presiunii de proba 4 (bar) conform NTPEE/2018
2.2. Fluid de proba utilizat AER
2.3. Temperatura fluidului de proba(°C)
2.4. Timp de mentinere la presiune de proba 60 minute
2.5. Temperatura mediului ambient in timpul probei(°C)
2.6. Proba a fost efectuata conform NTPEE/2018

3.REZULTATUL PROBEI

In timpul probei nu s-au constatat:

- 3.1. Deformatii plastice vizibile.
3.2. Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza sau in imbinarile sudate.
3.3. Pierderi de presiune la suprafetele de etansare.

4. CONCLUZII

Proba de REZISTENTA a fost corespunzatoare prevederilor din proiect si normelor in vigoare.



Operator SD

Executant

S.C. GAZ VEST S.A
NUME DELEGAT GZV DIN
LOCALITATE
COCIUBA FLORIN

S.C GAZ VEST RETELE S.R.L
NUME INSTALATOR AUTORIZAT

SEMNATURA

BATRINUT DUMITRU

Balica Sorin

