

Unitatea executanta
S.C. GAZ VEST RETELE S.R.L.

Operator SD
S.C. GAZ VEST S.A. ARAD

DATA: 06/04/2021

Nr. 19

PROCES VERBAL
PENTRU PROBA DE ETANSEITATE

RELOCARE/ PROTEJARE CONDUCTE DE DISTRIBUTIE G.N. SI BRANSAMENTE

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
CONDUCTA DE DISTRIBUTIE /RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE

1.1 Adresa loc consum loc. Largirea la 4 benzi a sectorului km. 2+725(sens giratoriu)- Centura Timisoarei s Centura Timisoarei- Autostrada A1 (km. 12+975), loc. Timisoara, jud. Timis, pozitia km 10+175 - km 9+940

2. DATE PRIVIND PROBA DE ETANSEITATE

2.1. Valoarea presiunii de proba 2 (bar) conform NTPEE/2018

2.2. Fluid de proba utilizat AER

2.3. Temperatura fluidului de proba (°C)

2.4. Timp de mentinere la presiune de proba 24 ore

2.5. Temperatura mediului ambient in timpul probei(°C)

2.6. Proba a fost efectuata conform NTPEE/2018

3. REZULTATUL PROBEI

In timpul probei nu s-au constatat:

3.1. Deformatii plastice vizibile.

3.2. Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza sau in imbinarile sudate.

3.3. Pierderi de presiune la suprafetele de etansare.

4. CONCLUZII

Proba de ETANSEITATE a fost corespunzatoare prevederilor din proiect si normelor in vigoare

Operator SD

S.C. GAZ VEST S.A

NUME DELEGAT GZV DIN

LOCALITATE

COCIUBA FLORIN

SEMNATURA

Executant

SC GAZ VEST RETELE S.R.L.

NUME INSTALATOR AUTORIZAT

BATRINUT DUMITRU

SEMNATURA



BĂTRINUȚ DUMITRU

INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE

TIP EGD ; EGIU

Legitimatie nr. 508160452 ; 408160549

Perioada de valabilitate 23.08.2016-23.08.2021

F-PL-ULIVDT-GZV-01-07 Ed 1

Rev 0

