

de recepție tehnică conducte de distribuție a gazelor naturale/racorduri/instalații de protecție catodică

Astăzi, ziua 12, luna 09, anul 2022, Nr. 92
 de protecție catodică, executată pentru **Relocare/protejare conducte de distribuție și bransamente gaze naturale presiune redusă și afectate de Modernizare DJ691: Largire la 4 benzi a sectorului Km 2+275(Sens giratoriu)- Centura Timisoara si Centura Timi Autostrada A1(Km12+975), jud. Timis, pentru km 9+625** a constatat următoarele:
 a) Documentația tehnică a fost întocmită de operatorul economic autorizat ANRE S.C. GAZ VEST REțele S.R.L. Autorizația ANI 18770/18.03.2019., tip autorizație EDSB
 b) Executantul lucrărilor este operatorul economic autorizat ANRE BATRINUT DUMITRU, Autorizația ANRE nr. 508160452./23.08.2 autorizație EGD
 c) Documentația tehnică necesară executării lucrării nr. 56CJTM/2020 a fost avizată de verificatorul de proiecte atestat ANRE Martin E. Simo legitimației V140400071 tip atestat VGD;A,B,C,D,E,F
 d) Conducța este realizată cu următoarele materiale:

Diametru	Cantitate	Furnizor	Certificat calitate	Certificat conformitate
mm	m/buc.		nr. .../data	nr. .../data
Teavă PE 100 DN 200 SDR11	82,00			
Tub protecție		VALROM		
Armătură închidere				
Cămin armături				
Răsuflători				
Capace GN		STRATEGIC HELMET		

e) Teavă din OL - Îmbinările au fost efectuate manual, automat, prin sudură, prin procedeul și sunt întărite prin Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este conform Buletinului de examinare anexat nr. /, emis laboratorul autorizat
 Teavă din polietilenă - Îmbinările s-au făcut prin procedeul **CAP LA CAP și ELECTROFUZIUNE**
 Tipul aparatului **NOWATECH**

f) Conducța de distribuție a gazelor naturale/Racordul a fost încercată/încercat la presiune, cu aer, în prezența comisiei, după cum urmează:
 proba de rezistență la 4×10^5 Pa, timp de 60 min
 proba de etanșeitate la 2×10^5 Pa, timp de 24 ore
 Rezultatul probelor de presiune la care a fost supus(ă) conducța de distribuție a gazelor naturale/racordul este **ADMIS**

g) Teavă din OL - Conducța de distribuție a gazelor naturale/Racordul a fost izolată/izolat anticorosiv cu în straturi, armate (..... straturi din și protecție mecanică din conform Certificatului de calitate nr. /, emis de

h) Executantul lucrărilor a prezentat
 Procesul-verbal de lucrări ascunse nr. /data
 Teavă din OL - Buletinul nr. /data de verificare a rezistenței de izolație a conductelor de distribuție a gazelor naturale/racordurilor după umplerea completă a șanțului cu pământ, emis de

i) În vederea recepției tehnice, comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:
 j) Teavă din polietilenă - S-a verificat continuitatea firului trasor.

Concluzia: Pe baza documentelor prezentate și a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, și declară admisă recepția tehnică a acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ... exemplare, din care fiecare semnatar a reținut câte un exemplar.

1. Executant	Denumirea/ Numele și prenumele	Nr. legitimației ANRE ... tip. /Nr. aut. sudor.	Semnătura
Instalator autorizat	S.C.GAZ VEST REțele S.R.L		
Sudor PE	BATRINUT DUMITRU	EGD 508160452	
2. Proiectant	BUDUCA SORIN ROMANIA	903451/903452/903453	
3. Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcții (după caz)	RADU LILIANA	PCD 209200824	
4. Comisia de recepție tehnică desemnată de OSD			
Reprezentant al administrației publice locale (după caz)			
Beneficiar : Gaz Vest – Sef Sector	DIMA VALENTIN	EGD 512161117	
Diriginte de șantier	LUNG TEOFIL	00022316/00023653	
Specialiști în domeniu – Delegat Gaz Vest din Localitate	COCIUBA FLORIN	EGD 512161121	

NOTĂ:- Sudorii PE și OL sunt autorizați de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.
 - Semnarea procesului-verbal reprezintă admiterea recepției obiectivului în vederea punerii în funcțiune.
 Loc pentru stampile F-PL-ULIVDT-GZV-01-08 Ed1 Rev 1

Belica Sorin



BATRINUT DUMITRU
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP EGD ; EGIU
 Legitimație nr. 508160452 ; 408160549