

UNITATEA: SC TECHNOCER SRL

SANTIER: DJ 691

OBIECTUL: Modernizare DJ 691 : Largirea la 4 benzi, KM 2+725 – 12+975

PROCES - VERBAL

Nr. 21 Data 22.04.2021

Cu ocazia verificarii efectuate la:

Montare la cota și verificare umpluturi podet tubular din tabla
ondulată $\phi 1000$ $L = 28,91$ m.

Cala nouă podet, pila inferioară 137,03

Am procedat la verificarea:

Cota podet și umplutura Km 12+315, obiectul 2. Umpluturile
au fost executate din balast pe un strat de formă din nisip. Săpătura a
fost izolată pe toată suprafața ei cu geotextil.

Au stat la baza verificării următoarelor documente:

P.L. nr. 3.59; 7.10. și rapoartele de încercări: nr. 1414/22.04.2021;
nr. 1415/22.04.2021.

Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii):

Se poate trece la faza următoare, execuție structură
rutieră drum.

Mențiuni speciale:

Numele
Prenumele
Semnatura

CONSTRUCTOR,

Rusu

Adrian.

BENEFICIAR,

